

楚雄磐源环境检测有限公司常规项目检测报告

委托单位：楚雄市给排水有限公司

取样日期：2021 年 3 月 16 日



样品编号	样品名称	采样地点	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	pH	游离余氯 (mg/L)	一氯胺 (mg/L)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	细菌总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群/粪大肠菌群 (CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	结果评价
2021-082	出厂水	四水厂	0.2	5	7.92	0.40	0.50	无异臭 异味	无	2.56		1	未检出	未检出	未检出	合格
2021-083	出厂水2#	观音山水厂	0.2	5	7.99	0.40	0.50	无异臭 异味	无	2.59		0	未检出	未检出	未检出	合格
2021-084	出厂水	二水厂	0.7	5	8.06	0.50	0.60	无异臭 异味	无	2.97		1	未检出	未检出	未检出	合格
2021-085	管网末梢水	楚雄市紫云街	0.3	5	8.04	0.10	0.10	无异臭 异味	无	2.69		2	未检出	未检出	未检出	合格
2021-086	管网末梢水	楚雄市雍和居	0.7	5	8.08	0.20	0.20	无异臭 异味	无	2.80		0	未检出	未检出	未检出	合格

审核：张苑

取样人：代云波 周陆琼

检验人：张苑 张苑