

楚雄磐源环境检测有限公司常规项目检测报告

委托单位：楚雄市给排水有限公司

取样日期：2021年6月8日

样品编号	样品名称	采样地点	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	PH	游离余氯 (mg/L)	一氯胺 (mg/L)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量/ 高锰酸盐 指数 (mg/L)	细菌总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群 (CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	结果评价
2021-181	出厂水	四水厂	0.6	5	7.57	0.50	0.50	无异臭 异味	无	2.58	3	未检出	未检出	未检出	合格
2021-182	出厂水2#	观音山水厂	0.5	5	7.57	0.40	0.50	无异臭 异味	无	2.62	2	未检出	未检出	未检出	合格
2021-183	出厂水	二水厂	0.9	5	7.72	0.50	0.60	无异臭 异味	无	2.97	1	未检出	未检出	未检出	合格
2021-184	管网末梢水	楚雄市汇鑫 广场	0.5	5	7.55	0.05	0.10	无异臭 异味	无	2.93	4	未检出	未检出	未检出	合格
2021-185	管网末梢水	楚雄市彝都 大酒店	0.4	5	7.66	0.05	0.05	无异臭 异味	无	2.76	2	未检出	未检出	未检出	合格

审核：樊林

取样人：代云波 周陆琼

检验人：高春花

张苑、包涵