

楚雄磐源环境检测有限公司常规项目检测报告

委托单位：楚雄市给排水有限公司

取样日期：2021 年 7 月 6 日

样品编号	样品名称	采样地点	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	PH	游离余氯 (mg/L)	一氯胺 (mg/L)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量/高锰酸盐指数 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群/粪大肠菌群 (CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	结 果 评 价
2021-211	出厂水	四水厂	0.2	5	7.51	0.60	0.70	无异臭 异味	无	1.91	0	未检出	未检出	未检出	合格
2021-212	出厂水2#	观音山水厂	0.4	5	7.72	0.40	0.50	无异臭 异味	无	1.38	0	未检出	未检出	未检出	合格
2021-213	出厂水	二水厂	0.6	5	7.74	0.40	0.50	无异臭 异味	无	2.48	0	未检出	未检出	未检出	合格
2021-214	管网末梢水	楚雄市供水有限公司营业厅	0.8	5	7.71	0.40	0.50	无异臭 异味	无	1.83	0	未检出	未检出	未检出	合格
2021-215	管网末梢水	楚雄市程家坝	0.3	5	7.86	0.10	0.20	无异臭 异味	无	2.74	4	未检出	未检出	未检出	合格

审核：樊林

取样人：撒玉霞 陈克丽

检验人：颜建

张婉佳

高春化